

Materiali e dimensioni raccomandate

Materiali	Dimensione del conduttore o corda	Dimensioni dei nastri
Captatore / calata		
Rame nudo o zincato	Ø 6 mm (28 mm ²); Ø 8 mm (50 mm ²)	20 x 2.5 mm (50 mm ²)
Alluminio	Ø 8 mm (50 mm ²)	25 x 3 mm (75 mm ²)
Messa a terra nel terreno		
Rame nudo	Ø 8 mm (50 mm ²)	20 x 2.5 mm (50 mm ²)
Cavo in rame nudo	50 mm ² (filo Ø ≥ 3 mm)	
Acciaio inossidabile A4	Ø 10 mm (75 mm ²)	50 x 2 mm (100 mm ²)
Messa a terra in cemento ¹⁾		
Acciaio nudo o zincato	Ø 10 mm (75 mm ²)	25 x 3 mm (75 mm ²)
Cavo in acciaio nudo o zincato	75 mm ² (filo Ø ≥ 1.7 mm)	

¹⁾ Le messe a terra integrate alle fondazioni devono essere inserite in almeno 50 mm di cemento. I punti di raccordo devono essere fatti con materiali resistenti alla corrosione (es. acciaio inossidabile / inox A4).